

ZP.271.15.2020

**Wyjaśnienia
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 12**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę centrum sportowo-rekreacyjnego poprzez dobudowę budynku hali sportowej do budynku krytej pływalni Solan, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gimnazjalnej w Nowej Soli.

Działając na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań i wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków (numeracja pytań prowadzona narastająco):

Pytanie nr 265

W dokumentacji technicznej Branża sanitarna oraz branża drogowa zamawiający przedstawia przebieg odwodnienia liniowego parkingów na rysunkach Wz/01 (branża sanitarna) oraz Az/01 9branża drogowa). Rysunki te jednoznacznie wskazują, że chodzi o to samo odwodnienie, jednakże na rys. Wz/09 (branża sanitarna) odwodnienie to przedstawione jest jako odwodnienie z dodatkową możliwością buforowania wody a rys. Dr/02 9branża drogowa) przedstawia to odwodnienie jako klasyczne rozwiązanie bez dodatkowego buforowania wody, które rozwiązanie jest rozwiązaniem właściwym jakie trzeba przyjąć do wyceny w ofercie? Należy zaznaczyć, że koszty samych materiałów odwodnienia liniowego z możliwością buforowania wody to około 45 tys. Zł netto a koszty materiałów w przypadku zastosowania odwodnienia klasycznego to tylko około 10 tys. Zł netto. Dodatkowo odwodnienie liniowe zostało wykazane zarówno w przedmiarze robót branży sanitarnej jak i przedmiarze robót zagospodarowania terenu, co dodatkowo wprowadza w błąd wykonawcę i dubluje zakres tych robót.

Odpowiedź

Odwodnienie liniowe parkingu należy wykonać zgodnie z rozwiązaniem przedstawionym w projekcie wykonawczym, branża instalacje zewnętrzne wod-kan, na rysunku pt.: schemat odwodnienia liniowego - nr rysunku Wz/09, czyli z możliwością buforowania wody. Odwodnienie liniowe należy ująć jedynie w kosztorysie ofertowym dotyczącym robót branży sanitarnej - przyłącza i instalacje w-k i kan. deszczowej. Przedmiar robót wchodzący w skład dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ służy wyłącznie celom informacyjnym. W przypadku dublowania zakresu robót w przedmiarze robót wykonawca może samodzielnie dokonać odpowiednich zmian, nie uwzględniając powtórzonego zakresu robót.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.