

ZP.271.2.2020

**Wyjaśnienia i zmiany  
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej „CAS”.**

Działając na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy: stolarki okiennej typ okna O1 – 9 szt. wym.151x202 cm. W dokumentacji rys. Arch/9 wymaga się aby okna były drewniane, kolor 9010, EI 60 ppoż. U=1,1 w/m<sup>2</sup>k. Z naszego rozeznania wynika, że okna drewniane ppoż. to najdroższe rozwiązanie.

Pytanie: Czy można wycenić w/w okna z innych materiałów: aluminium lub PCV o tych samych parametrach użytkowych.

**Odpowiedź**

Zamawiający uwzględnia uwagi wykonawcy i dopuszcza możliwość zastosowania stolarki okiennej (typ okna O1 – 9 szt. o wymiarach 151x202 cm) innej niż drewniana np. z aluminium lub PCV pod warunkiem, że zastosowana stolarka okienna będzie posiadała parametry techniczne nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej tzn. kolor 9010, EI 60 ppoż. U=1,1 w/m<sup>2</sup>k.

W związku z wprowadzonymi zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 20 lutego 2020 r. do dnia **24 lutego 2020 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli, ul. M. J. Piłsudskiego 12, sala konferencyjna – II piętro budynku A (wejście od strony ul. Piłsudskiego) **w dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 10:30.**

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Miejsce publikacji: [www.nowasol.pl](http://www.nowasol.pl)

PREZYDENT MIASTA  
Nowa Sól  
*Jacek Milewski*